



Sep 10, 2024

GREELEY

832 W SHERIDAN RD, Chicago IL 60613.

Dear **GREELEY** families,

In 2016, Chicago Public Schools (CPS) began sampling for lead in drinking water from all schools across the district. Our top priority is the health and safety of our students and staff, and this testing was initiated out of an abundance of caution to ensure the water in our schools is safe.

Per the Environmental Protection Agency's (EPA) guidance on lead in drinking water, lead concentrations in drinking water should not exceed 15 parts per billion (ppb). Per the Illinois Department of Public Health (IDPH) guidance, lead concentrations in drinking water shall not exceed 5 ppb. For fixtures that have sample results equal to or above the Illinois Department of Public Health's standard of 5 ppb, these fixtures have been taken out of service until the issue is addressed and the fixture has been retested. No fixture will be returned to service until the Illinois Department of Public Health standard for lead in drinking water is met. Chicago's water supply is free of lead when it leaves the treatment plant. However, lead can be found in some interior plumbing fixtures and materials, and lead found in tap water usually comes from the corrosion of these items. This explains why some fixtures return with elevated results. The issue is not system-wide, but it is specific to the fixtures or pipes that will be addressed through the remediation plan.

Federal guidance indicates that children under the age of six are at the highest risk for harmful lead exposure, and they can be exposed to lead from a variety of sources, including paint, soil and even some consumer products. If you are concerned about your child's possible lead exposure risks, the Chicago Department of Public Health (CDPH) recommends going to your pediatrician or one of the local health care providers listed in the attachment for testing. Additionally, CDPH's lead hotline can address any health-related questions you may have or help you in deciding whether to have your child tested; for questions or more information, please call 312-747-5323. For additional information about lead and children, visit www.cdc.gov/lead.

The safety of your children is our highest priority, and we are doing everything in our power to address this situation in a quick and thorough manner. We will continue to keep you and your family informed throughout this process.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads "Richard J. Schleyer".

Richard J. Schleyer

Director of Environmental Health and Safety

Chicago Public Schools



Sep 10, 2024

GREELEY

832 W SHERIDAN RD, Chicago IL 60613.

Estimadas familias de **GREELEY**:

En 2016, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) comenzaron a inspeccionar el agua potable de las escuelas del distrito en búsqueda de plomo. Nuestra primera prioridad es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, y estas pruebas se iniciaron para ser precavidos y confirmar que el agua en nuestras escuelas estuviera segura.

Según las directrices de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, según sus siglas en inglés) en cuanto al plomo en el agua potable la concentración de plomo en el agua potable no debe exceder 15 partes por mil millones (ppb, según sus siglas en inglés). Según las directrices del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, según sus siglas en inglés), las concentraciones de plomo en el agua potable no deben exceder 5 ppb.

Las instalaciones que al ser examinadas demostraron resultados que igualen o sobrepasaran el estándar del IDPH de 5 ppb han sido removidas de servicio hasta que el asunto sea resuelto y la instalación haya sido reexaminada. Ninguna instalación será regresada al servicio hasta que cumpla con los estándares de plomo en el agua del IDPH.

El agua de Chicago no contiene plomo al salir de la planta de tratamiento. Sin embargo, se puede encontrar plomo en algunas instalaciones y materiales de plomería interiores, y el plomo encontrado en el agua de pluma normalmente surge de la corrosión en estos artículos. Esto explica por qué algunas instalaciones regresan con resultados elevados. El asunto no está generalizado en el sistema, sino que es específico para instalaciones o tuberías que serán trabajadas por el plan de remediación.

Las directrices federales indican que los niños de menos de seis años sufren el mayor riesgo de exposición dañina al plomo, y pueden ser expuestos al plomo de una variedad de fuentes, que incluyen la pintura, el terreno y hasta algunos productos para el consumidor. Si está preocupado sobre los riesgos posibles de ser expuesto al plomo, el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) recomienda ir a su pediatra o uno de los proveedores de atención médica locales incluidos en el anexo para que sea examinado. Adicionalmente, la línea directa sobre el plomo del CDPH puede responder a cualquier pregunta de salud que tenga o ayudarlo y a decidir si hacerle una prueba a su niño; para preguntas o más información sobre el plomo y los niños, visite <https://www.cdc.gov/nceh/lead/>.

La seguridad de sus niños es nuestra primera prioridad, y estamos haciendo todo lo posible para responder a esta situación lo más rápida y rigurosamente posible. Continuaremos a mantenerlos a ustedes y sus familias informadas durante este proceso.

Sinceramente,

A handwritten signature in black ink that reads "Richard J. Schleyer".

Richard J. Schleyer
Director de Salud y Seguridad Ambientales
Escuelas Públicas de Chicago

Facility ID	Fixture Code	Fixture Location	Draw Type	Collected On	Result	UOM
51051	51051-1-GYM-F04	Inside Gym, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.190	ppb
51051	51051-1-GYM-F04	Inside Gym, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.410	ppb
51051	51051-1-GYM-F04	Inside Gym, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.210	ppb
51051	51051-1-GYM-F04	Inside Gym, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.180	ppb
51051	51051-1-GYM-F04	Inside Gym, Fountain	Initial	08-JUN-16	0.908	ppb
51051	51051-1-140-F12	Inside Room 140, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.551	ppb
51051	51051-1-140-F12	Inside Room 140, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.443	ppb
51051	51051-1-140-F12	Inside Room 140, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.556	ppb
51051	51051-1-140-F12	Inside Room 140, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.129	ppb
51051	51051-1-140-F12	Inside Room 140, Fountain	Initial	08-JUN-16	0.544	ppb
51051	51051-1-141-F13	Inside Room 141, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.578	ppb
51051	51051-1-141-F13	Inside Room 141, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.572	ppb
51051	51051-1-141-F13	Inside Room 141, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.613	ppb
51051	51051-1-141-F13	Inside Room 141, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.594	ppb
51051	51051-1-141-F13	Inside Room 141, Fountain	Initial	08-JUN-16	0.296	ppb
51051	51051-1-144-F10	Inside Room 144, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.280	ppb
51051	51051-1-144-F10	Inside Room 144, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.976	ppb
51051	51051-1-144-F10	Inside Room 144, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.150	ppb
51051	51051-1-144-F10	Inside Room 144, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.270	ppb
51051	51051-1-144-F10	Inside Room 144, Fountain	Initial	08-JUN-16	1.320	ppb
51051	51051-1-146-F09	Inside Room 146, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.040	ppb
51051	51051-1-146-F09	Inside Room 146, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.910	ppb
51051	51051-1-146-F09	Inside Room 146, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.957	ppb
51051	51051-1-146-F09	Inside Room 146, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.060	ppb
51051	51051-1-146-F09	Inside Room 146, Fountain	Initial	08-JUN-16	1.010	ppb
51051	51051-1-147-F08	Inside Room 147, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.530	ppb
51051	51051-1-147-F08	Inside Room 147, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.590	ppb
51051	51051-1-147-F08	Inside Room 147, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.610	ppb
51051	51051-1-147-F08	Inside Room 147, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.450	ppb
51051	51051-1-147-F08	Inside Room 147, Fountain	Initial	08-JUN-16	1.330	ppb
51051	51051-1-148-F07	Inside Room 148, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.974	ppb
51051	51051-1-148-F07	Inside Room 148, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.240	ppb
51051	51051-1-148-F07	Inside Room 148, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.996	ppb
51051	51051-1-148-F07	Inside Room 148, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.270	ppb
51051	51051-1-148-F07	Inside Room 148, Fountain	Initial	08-JUN-16	1.120	ppb



Facility ID	Fixture Code	Fixture Location	Draw Type	Collected On	Result	UOM
51051	51051-1-151-F11	Inside Room 151, Fountain	Flush180	08-JUN-16	2.040	ppb
51051	51051-1-151-F11	Inside Room 151, Fountain	Flush180	08-JUN-16	2.470	ppb
51051	51051-1-151-F11	Inside Room 151, Fountain	Flush180	08-JUN-16	3.100	ppb
51051	51051-1-151-F11	Inside Room 151, Fountain	Flush180	08-JUN-16	3.070	ppb
51051	51051-1-151-F11	Inside Room 151, Fountain	Initial	08-JUN-16	1.870	ppb
51051	51051-3-316-F03	Inside Room 316, Fountain	Flush180	08-JUN-16	2.290	ppb
51051	51051-3-316-F03	Inside Room 316, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.430	ppb
51051	51051-3-316-F03	Inside Room 316, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.230	ppb
51051	51051-3-316-F03	Inside Room 316, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.930	ppb
51051	51051-3-316-F03	Inside Room 316, Fountain	Initial	08-JUN-16	1.820	ppb
51051	51051-3-317-F04	Inside Room 317, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.130	ppb
51051	51051-3-317-F04	Inside Room 317, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.290	ppb
51051	51051-3-317-F04	Inside Room 317, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.330	ppb
51051	51051-3-317-F04	Inside Room 317, Fountain	Flush180	08-JUN-16	1.360	ppb
51051	51051-3-317-F04	Inside Room 317, Fountain	Initial	08-JUN-16	1.240	ppb
51051	51051-1-KIT-KS01	North Kitchen Sink 1	Flush180	08-JUN-16	0.325	ppb
51051	51051-1-KIT-KS01	North Kitchen Sink 1	Flush180	08-JUN-16	1.000	ppb
51051	51051-1-KIT-KS01	North Kitchen Sink 1	Flush180	08-JUN-16	0.176	ppb
51051	51051-1-KIT-KS01	North Kitchen Sink 1	Flush180	08-JUN-16	1.000	ppb
51051	51051-1-KIT-KS01	North Kitchen Sink 1	Flush180	16-JUL-20	1.000	ug/L
51051	51051-1-KIT-KS01	North Kitchen Sink 1	Initial	08-JUN-16	0.397	ppb
51051	51051-1-KIT-KS01	North Kitchen Sink 1	Initial	16-JUL-20	1.010	ug/L
51051	51051-1-HAL-F05	Outside Room 108, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.425	ppb
51051	51051-1-HAL-F05	Outside Room 108, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.429	ppb
51051	51051-1-HAL-F05	Outside Room 108, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.430	ppb
51051	51051-1-HAL-F05	Outside Room 108, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.290	ppb
51051	51051-1-HAL-F05	Outside Room 108, Fountain	Initial	08-JUN-16	0.460	ppb
51051	51051-1-HAL-F06	Outside Room 110, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.505	ppb
51051	51051-1-HAL-F06	Outside Room 110, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.429	ppb
51051	51051-1-HAL-F06	Outside Room 110, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.453	ppb
51051	51051-1-HAL-F06	Outside Room 110, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.829	ppb
51051	51051-1-HAL-F06	Outside Room 110, Fountain	Initial	08-JUN-16	0.481	ppb
51051	51051-2-HAL-F01	Outside Room 208, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.286	ppb
51051	51051-2-HAL-F01	Outside Room 208, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.445	ppb
51051	51051-2-HAL-F01	Outside Room 208, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.458	ppb
51051	51051-2-HAL-F01	Outside Room 208, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.465	ppb
51051	51051-2-HAL-F01	Outside Room 208, Fountain	Initial	08-JUN-16	0.448	ppb

Facility ID	Fixture Code	Fixture Location	Draw Type	Collected On	Result	UOM
51051	51051-2-HAL-F02	Outside Room 210, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.556	ppb
51051	51051-2-HAL-F02	Outside Room 210, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.760	ppb
51051	51051-2-HAL-F02	Outside Room 210, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.507	ppb
51051	51051-2-HAL-F02	Outside Room 210, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.572	ppb
51051	51051-2-HAL-F02	Outside Room 210, Fountain	Initial	08-JUN-16	0.616	ppb
51051	51051-3-HAL-F01	Outside Room 308, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.688	ppb
51051	51051-3-HAL-F01	Outside Room 308, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.295	ppb
51051	51051-3-HAL-F01	Outside Room 308, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.333	ppb
51051	51051-3-HAL-F01	Outside Room 308, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.694	ppb
51051	51051-3-HAL-F01	Outside Room 308, Fountain	Initial	08-JUN-16	0.582	ppb
51051	51051-3-HAL-F02	Outside Room 310, Fountain	Flush180	16-JUL-20	2.070	ug/L
51051	51051-3-HAL-F02	Outside Room 310, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.533	ppb
51051	51051-3-HAL-F02	Outside Room 310, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.506	ppb
51051	51051-3-HAL-F02	Outside Room 310, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.514	ppb
51051	51051-3-HAL-F02	Outside Room 310, Fountain	Flush180	08-JUN-16	0.517	ppb
51051	51051-3-HAL-F02	Outside Room 310, Fountain	Initial	16-JUL-20	3.990	ug/L
51051	51051-3-HAL-F02	Outside Room 310, Fountain	Initial	08-JUN-16	0.340	ppb
51051	51051-1-KIT-KS02	Southeast Kitchen Sink 2	Flush180	08-JUN-16	0.523	ppb
51051	51051-1-KIT-KS02	Southeast Kitchen Sink 2	Flush180	08-JUN-16	0.287	ppb
51051	51051-1-KIT-KS02	Southeast Kitchen Sink 2	Flush180	08-JUN-16	0.444	ppb
51051	51051-1-KIT-KS02	Southeast Kitchen Sink 2	Flush180	08-JUN-16	0.378	ppb
51051	51051-1-KIT-KS02	Southeast Kitchen Sink 2	Initial	08-JUN-16	0.417	ppb
51051	51051-1-KIT-KS03	Southwest Kitchen Sink 3	Flush180	08-JUN-16	0.407	ppb
51051	51051-1-KIT-KS03	Southwest Kitchen Sink 3	Flush180	08-JUN-16	0.456	ppb
51051	51051-1-KIT-KS03	Southwest Kitchen Sink 3	Flush180	08-JUN-16	1.790	ppb
51051	51051-1-KIT-KS03	Southwest Kitchen Sink 3	Flush180	08-JUN-16	21.700	ppb
51051	51051-1-KIT-KS03	Southwest Kitchen Sink 3	Flush180	29-JUL-16	1.000	ppb
51051	51051-1-KIT-KS03	Southwest Kitchen Sink 3	Flush180	29-JUL-16	1.000	ppb
51051	51051-1-KIT-KS03	Southwest Kitchen Sink 3	Flush180	29-JUL-16	1.000	ppb
51051	51051-1-KIT-KS03	Southwest Kitchen Sink 3	Flush180	29-JUL-16	1.000	ppb
51051	51051-1-KIT-KS03	Southwest Kitchen Sink 3	Initial	08-JUN-16	5.680	ppb
51051	51051-1-KIT-KS03	Southwest Kitchen Sink 3	Initial	29-JUL-16	1.000	ppb