



Sep 10, 2024

MIRELES

9000 S EXCHANGE AVE, Chicago IL 60617.

Dear **MIRELES** families,

In 2016, Chicago Public Schools (CPS) began sampling for lead in drinking water from all schools across the district. Our top priority is the health and safety of our students and staff, and this testing was initiated out of an abundance of caution to ensure the water in our schools is safe.

Per the Environmental Protection Agency's (EPA) guidance on lead in drinking water, lead concentrations in drinking water should not exceed 15 parts per billion (ppb). Per the Illinois Department of Public Health (IDPH) guidance, lead concentrations in drinking water shall not exceed 5 ppb. For fixtures that have sample results equal to or above the Illinois Department of Public Health's standard of 5 ppb, these fixtures have been taken out of service until the issue is addressed and the fixture has been retested. No fixture will be returned to service until the Illinois Department of Public Health standard for lead in drinking water is met. Chicago's water supply is free of lead when it leaves the treatment plant. However, lead can be found in some interior plumbing fixtures and materials, and lead found in tap water usually comes from the corrosion of these items. This explains why some fixtures return with elevated results. The issue is not system-wide, but it is specific to the fixtures or pipes that will be addressed through the remediation plan.

Federal guidance indicates that children under the age of six are at the highest risk for harmful lead exposure, and they can be exposed to lead from a variety of sources, including paint, soil and even some consumer products. If you are concerned about your child's possible lead exposure risks, the Chicago Department of Public Health (CDPH) recommends going to your pediatrician or one of the local health care providers listed in the attachment for testing. Additionally, CDPH's lead hotline can address any health-related questions you may have or help you in deciding whether to have your child tested; for questions or more information, please call 312-747-5323. For additional information about lead and children, visit www.cdc.gov/lead.

The safety of your children is our highest priority, and we are doing everything in our power to address this situation in a quick and thorough manner. We will continue to keep you and your family informed throughout this process.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads "Richard J. Schleyer".

Richard J. Schleyer

Director of Environmental Health and Safety

Chicago Public Schools



Sep 10, 2024

MIRELES

9000 S EXCHANGE AVE, Chicago IL 60617.

Estimadas familias de **MIRELES**:

En 2016, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) comenzaron a inspeccionar el agua potable de las escuelas del distrito en búsqueda de plomo. Nuestra primera prioridad es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, y estas pruebas se iniciaron para ser precavidos y confirmar que el agua en nuestras escuelas estuviera segura.

Según las directrices de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, según sus siglas en inglés) en cuanto al plomo en el agua potable la concentración de plomo en el agua potable no debe exceder 15 partes por mil millones (ppb, según sus siglas en inglés). Según las directrices del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, según sus siglas en inglés), las concentraciones de plomo en el agua potable no deben exceder 5 ppb.

Las instalaciones que al ser examinadas demostraron resultados que igualen o sobrepasaran el estándar del IDPH de 5 ppb han sido removidas de servicio hasta que el asunto sea resuelto y la instalación haya sido reexaminada. Ninguna instalación será regresada al servicio hasta que cumpla con los estándares de plomo en el agua del IDPH.

El agua de Chicago no contiene plomo al salir de la planta de tratamiento. Sin embargo, se puede encontrar plomo en algunas instalaciones y materiales de plomería interiores, y el plomo encontrado en el agua de pluma normalmente surge de la corrosión en estos artículos. Esto explica por qué algunas instalaciones regresan con resultados elevados. El asunto no está generalizado en el sistema, sino que es específico para instalaciones o tuberías que serán trabajadas por el plan de remediación.

Las directrices federales indican que los niños de menos de seis años sufren el mayor riesgo de exposición dañina al plomo, y pueden ser expuestos al plomo de una variedad de fuentes, que incluyen la pintura, el terreno y hasta algunos productos para el consumidor. Si está preocupado sobre los riesgos posibles de ser expuesto al plomo, el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) recomienda ir a su pediatra o uno de los proveedores de atención médica locales incluidos en el anexo para que sea examinado. Adicionalmente, la línea directa sobre el plomo del CDPH puede responder a cualquier pregunta de salud que tenga o ayudarlo y a decidir si hacerle una prueba a su niño; para preguntas o más información sobre el plomo y los niños, visite <https://www.cdc.gov/nceh/lead/>.

La seguridad de sus niños es nuestra primera prioridad, y estamos haciendo todo lo posible para responder a esta situación lo más rápida y rigurosamente posible. Continuaremos a mantenerlos a ustedes y sus familias informadas durante este proceso.

Sinceramente,

A handwritten signature in black ink that reads "Richard J. Schleyer".

Richard J. Schleyer
Director de Salud y Seguridad Ambientales
Escuelas Públicas de Chicago

Facility ID	Fixture Code	Fixture Location	Draw Type	Collected On	Result	UOM
51480	51480-2-HAL-F04	Main- 1931 Bldg, By Library, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	0.343	ppb
51480	51480-2-HAL-F04	Main- 1931 Bldg, By Library, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	0.501	ppb
51480	51480-2-HAL-F04	Main- 1931 Bldg, By Library, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	1.540	ppb
51480	51480-2-HAL-F04	Main- 1931 Bldg, By Library, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	0.590	ppb
51480	51480-2-HAL-F04	Main- 1931 Bldg, By Library, Fountain 1	Initial	11-JUN-16	0.350	ppb
51480	51480-2-HAL-F05	Main- 1931 Bldg, By Library, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	0.770	ppb
51480	51480-2-HAL-F05	Main- 1931 Bldg, By Library, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	0.697	ppb
51480	51480-2-HAL-F05	Main- 1931 Bldg, By Library, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	0.499	ppb
51480	51480-2-HAL-F05	Main- 1931 Bldg, By Library, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	1.960	ppb
51480	51480-2-HAL-F05	Main- 1931 Bldg, By Library, Fountain 2	Initial	11-JUN-16	1.270	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	11-JUN-16	47.200	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	11-JUN-16	191.000	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	11-JUN-16	13.800	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	03-AUG-16	1.000	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	03-AUG-16	1.000	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	03-AUG-16	1.000	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	03-AUG-16	1.000	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	09-NOV-16	4.650	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	09-NOV-16	4.830	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	09-NOV-16	3.890	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	09-NOV-16	3.140	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Flush180	11-JUN-16	554.000	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Initial	03-AUG-16	1.000	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Initial	09-NOV-16	9.600	ppb
51480	51480-1-HAL-F13	Main- 1931 Bldg, By Room 124, Fountain	Initial	11-JUN-16	923.000	ppb
51480	51480-3-HAL-F01	Main- 1931 Bldg, By Room 326, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	0.881	ppb
51480	51480-3-HAL-F01	Main- 1931 Bldg, By Room 326, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	0.878	ppb
51480	51480-3-HAL-F01	Main- 1931 Bldg, By Room 326, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	0.901	ppb
51480	51480-3-HAL-F01	Main- 1931 Bldg, By Room 326, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	1.080	ppb
51480	51480-3-HAL-F01	Main- 1931 Bldg, By Room 326, Fountain 1	Initial	11-JUN-16	2.030	ppb
51480	51480-3-HAL-F02	Main- 1931 Bldg, By Room 326, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	1.610	ppb
51480	51480-3-HAL-F02	Main- 1931 Bldg, By Room 326, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	2.070	ppb
51480	51480-3-HAL-F02	Main- 1931 Bldg, By Room 326, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	1.520	ppb
51480	51480-3-HAL-F02	Main- 1931 Bldg, By Room 326, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	1.440	ppb
51480	51480-3-HAL-F02	Main- 1931 Bldg, By Room 326, Fountain 2	Initial	11-JUN-16	1.440	ppb



Facility ID	Fixture Code	Fixture Location	Draw Type	Collected On	Result	UOM
51480	51480-4-HAL-F01	Main- 1931 Bldg, By Room 426, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	1.440	ppb
51480	51480-4-HAL-F01	Main- 1931 Bldg, By Room 426, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	1.280	ppb
51480	51480-4-HAL-F01	Main- 1931 Bldg, By Room 426, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	0.739	ppb
51480	51480-4-HAL-F01	Main- 1931 Bldg, By Room 426, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	1.530	ppb
51480	51480-4-HAL-F01	Main- 1931 Bldg, By Room 426, Fountain 1	Initial	11-JUN-16	1.040	ppb
51480	51480-4-HAL-F02	Main- 1931 Bldg, By Room 426, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	1.110	ppb
51480	51480-4-HAL-F02	Main- 1931 Bldg, By Room 426, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	1.290	ppb
51480	51480-4-HAL-F02	Main- 1931 Bldg, By Room 426, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	1.330	ppb
51480	51480-4-HAL-F02	Main- 1931 Bldg, By Room 426, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	0.778	ppb
51480	51480-4-HAL-F02	Main- 1931 Bldg, By Room 426, Fountain 2	Initial	11-JUN-16	1.150	ppb
51480	51480-2-HAL-F14	Main- 1962 Bldg, By Boys Washroom, Fountain	Flush180	11-JUN-16	1.390	ppb
51480	51480-2-HAL-F14	Main- 1962 Bldg, By Boys Washroom, Fountain	Flush180	11-JUN-16	1.140	ppb
51480	51480-2-HAL-F14	Main- 1962 Bldg, By Boys Washroom, Fountain	Flush180	11-JUN-16	1.480	ppb
51480	51480-2-HAL-F14	Main- 1962 Bldg, By Boys Washroom, Fountain	Flush180	11-JUN-16	1.340	ppb
51480	51480-2-HAL-F14	Main- 1962 Bldg, By Boys Washroom, Fountain	Initial	11-JUN-16	1.360	ppb
51480	51480-1-HAL-F01	Main- 1962 Bldg, By Room 116, Fountain	Flush180	11-JUN-16	0.991	ppb
51480	51480-1-HAL-F01	Main- 1962 Bldg, By Room 116, Fountain	Flush180	11-JUN-16	0.993	ppb
51480	51480-1-HAL-F01	Main- 1962 Bldg, By Room 116, Fountain	Flush180	11-JUN-16	0.906	ppb
51480	51480-1-HAL-F01	Main- 1962 Bldg, By Room 116, Fountain	Flush180	11-JUN-16	0.862	ppb
51480	51480-1-HAL-F01	Main- 1962 Bldg, By Room 116, Fountain	Initial	11-JUN-16	0.916	ppb
51480	51480-2-HAL-F01	Main- 1962 Bldg, By Room 227, Fountain	Flush180	11-JUN-16	11.600	ppb
51480	51480-2-HAL-F01	Main- 1962 Bldg, By Room 227, Fountain	Flush180	11-JUN-16	10.200	ppb
51480	51480-2-HAL-F01	Main- 1962 Bldg, By Room 227, Fountain	Flush180	11-JUN-16	11.100	ppb
51480	51480-2-HAL-F01	Main- 1962 Bldg, By Room 227, Fountain	Flush180	11-JUN-16	12.700	ppb
51480	51480-2-HAL-F01	Main- 1962 Bldg, By Room 227, Fountain	Initial	11-JUN-16	9.340	ppb
51480	51480-1-117-S04	Main- 1962 Bldg, Inside Room 117, Sink	Flush180	11-JUN-16	0.698	ppb
51480	51480-1-117-S04	Main- 1962 Bldg, Inside Room 117, Sink	Flush180	11-JUN-16	0.910	ppb
51480	51480-1-117-S04	Main- 1962 Bldg, Inside Room 117, Sink	Flush180	11-JUN-16	0.867	ppb
51480	51480-1-117-S04	Main- 1962 Bldg, Inside Room 117, Sink	Flush180	11-JUN-16	3.140	ppb
51480	51480-1-117-S04	Main- 1962 Bldg, Inside Room 117, Sink	Initial	11-JUN-16	0.536	ppb
51480	51480-1-118-S02	Main- 1962 Bldg, Inside Room 118, Sink	Flush180	11-JUN-16	1.680	ppb
51480	51480-1-118-S02	Main- 1962 Bldg, Inside Room 118, Sink	Flush180	11-JUN-16	1.660	ppb
51480	51480-1-118-S02	Main- 1962 Bldg, Inside Room 118, Sink	Flush180	11-JUN-16	1.740	ppb
51480	51480-1-118-S02	Main- 1962 Bldg, Inside Room 118, Sink	Flush180	11-JUN-16	1.520	ppb
51480	51480-1-118-S02	Main- 1962 Bldg, Inside Room 118, Sink	Initial	11-JUN-16	1.870	ppb
51480	51480-1-120-S03	Main- 1962 Bldg, Inside Room 120, Sink	Flush180	11-JUN-16	0.197	ppb
51480	51480-1-120-S03	Main- 1962 Bldg, Inside Room 120, Sink	Flush180	11-JUN-16	0.246	ppb

Facility ID	Fixture Code	Fixture Location	Draw Type	Collected On	Result	UOM
51480	51480-1-120-S03	Main- 1962 Bldg, Inside Room 120, Sink	Flush180	11-JUN-16	0.235	ppb
51480	51480-1-120-S03	Main- 1962 Bldg, Inside Room 120, Sink	Flush180	11-JUN-16	0.391	ppb
51480	51480-1-120-S03	Main- 1962 Bldg, Inside Room 120, Sink	Initial	11-JUN-16	0.295	ppb
51480	51480-1-122-S06	Main- 1962 Bldg, Inside Room 122, Sink	Flush180	11-JUN-16	2.770	ppb
51480	51480-1-122-S06	Main- 1962 Bldg, Inside Room 122, Sink	Flush180	11-JUN-16	1.330	ppb
51480	51480-1-122-S06	Main- 1962 Bldg, Inside Room 122, Sink	Flush180	11-JUN-16	0.957	ppb
51480	51480-1-122-S06	Main- 1962 Bldg, Inside Room 122, Sink	Flush180	11-JUN-16	0.780	ppb
51480	51480-1-122-S06	Main- 1962 Bldg, Inside Room 122, Sink	Initial	11-JUN-16	1.630	ppb
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	11-JUN-16	0.382	ppb
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	11-JUN-16	0.689	ppb
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	11-JUN-16	0.828	ppb
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	11-JUN-16	0.948	ppb
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	18-AUG-20	6.160	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	30-DEC-20	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	30-DEC-20	5.140	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	30-DEC-20	1.640	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	30-DEC-20	1.010	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	22-JAN-21	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	22-JAN-21	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	22-JAN-21	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	22-JAN-21	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	08-OCT-20	9.660	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	08-OCT-20	4.660	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	08-OCT-20	5.080	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Flush180	08-OCT-20	4.540	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Initial	11-JUN-16	0.534	ppb
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Initial	30-DEC-20	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Initial	18-AUG-20	6.130	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Initial	22-JAN-21	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-F11	Main- 1975 Bldg, By Elevator, Fountain	Initial	08-OCT-20	7.750	ug/L
51480	51480-1-HAL-F10	Main- 1975 Bldg, By Exit 12, Fountain	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-1-HAL-F10	Main- 1975 Bldg, By Exit 12, Fountain	Flush180	11-JUN-16	0.299	ppb
51480	51480-1-HAL-F10	Main- 1975 Bldg, By Exit 12, Fountain	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-1-HAL-F10	Main- 1975 Bldg, By Exit 12, Fountain	Flush180	11-JUN-16	0.243	ppb
51480	51480-1-HAL-F10	Main- 1975 Bldg, By Exit 12, Fountain	Initial	11-JUN-16	0.310	ppb
51480	51480-1-HAL-F12	Main- 1975 Bldg, By Room 110, Fountain	Flush180	11-JUN-16	1.150	ppb
51480	51480-1-HAL-F12	Main- 1975 Bldg, By Room 110, Fountain	Flush180	11-JUN-16	2.600	ppb
51480	51480-1-HAL-F12	Main- 1975 Bldg, By Room 110, Fountain	Flush180	11-JUN-16	1.020	ppb



Facility ID	Fixture Code	Fixture Location	Draw Type	Collected On	Result	UOM
	F12	Fountain				
51480	51480-1-HAL-F12	Main- 1975 Bldg, By Room 110, Fountain	Flush180	11-JUN-16	1.250	ppb
51480	51480-1-HAL-F12	Main- 1975 Bldg, By Room 110, Fountain	Initial	11-JUN-16	1.420	ppb
51480	51480-2-HAL-F02	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	0.225	ppb
51480	51480-2-HAL-F02	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-2-HAL-F02	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-2-HAL-F02	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-2-HAL-F02	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 1	Flush180	18-AUG-20	1.710	ug/L
51480	51480-2-HAL-F02	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 1	Initial	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-2-HAL-F02	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 1	Initial	18-AUG-20	1.930	ug/L
51480	51480-2-HAL-F03	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-2-HAL-F03	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-2-HAL-F03	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-2-HAL-F03	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-2-HAL-F03	Main- 1975 Bldg, By Room 202, Fountain 2	Initial	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-3-HAL-F03	Main- 1975 Bldg, By Room 302, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	4.700	ppb
51480	51480-3-HAL-F03	Main- 1975 Bldg, By Room 302, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	0.961	ppb
51480	51480-3-HAL-F03	Main- 1975 Bldg, By Room 302, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	0.837	ppb
51480	51480-3-HAL-F03	Main- 1975 Bldg, By Room 302, Fountain 1	Flush180	11-JUN-16	0.775	ppb
51480	51480-3-HAL-F03	Main- 1975 Bldg, By Room 302, Fountain 1	Initial	11-JUN-16	0.128	ppb
51480	51480-3-HAL-F04	Main- 1975 Bldg, By Room 302, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	0.209	ppb
51480	51480-3-HAL-F04	Main- 1975 Bldg, By Room 302, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	0.287	ppb
51480	51480-3-HAL-F04	Main- 1975 Bldg, By Room 302, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	0.262	ppb
51480	51480-3-HAL-F04	Main- 1975 Bldg, By Room 302, Fountain 2	Flush180	11-JUN-16	0.155	ppb
51480	51480-3-HAL-F04	Main- 1975 Bldg, By Room 302, Fountain 2	Initial	11-JUN-16	0.544	ppb
51480	51480-3-HAL-F05	Main- 1975 Bldg, By Room 310, Fountain	Flush180	11-JUN-16	4.090	ppb
51480	51480-3-HAL-F05	Main- 1975 Bldg, By Room 310, Fountain	Flush180	11-JUN-16	1.030	ppb
51480	51480-3-HAL-F05	Main- 1975 Bldg, By Room 310, Fountain	Flush180	11-JUN-16	3.620	ppb
51480	51480-3-HAL-F05	Main- 1975 Bldg, By Room 310, Fountain	Flush180	11-JUN-16	3.140	ppb
51480	51480-3-HAL-F05	Main- 1975 Bldg, By Room 310, Fountain	Initial	11-JUN-16	7.690	ppb
51480	51480-1-KIT-KS07	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 1	Flush180	11-JUN-16	0.169	ppb
51480	51480-1-KIT-KS07	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 1	Flush180	11-JUN-16	0.245	ppb
51480	51480-1-KIT-KS07	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 1	Flush180	11-JUN-16	0.204	ppb
51480	51480-1-KIT-KS07	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 1	Flush180	11-JUN-16	0.174	ppb
51480	51480-1-KIT-KS07	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 1	Initial	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-1-KIT-KS08	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 2	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-1-KIT-KS08	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 2	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-1-KIT-	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 2	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb

Water Quality Assessment Arnold Mireles Elementary Academy

Facility ID	Fixture Code	Fixture Location	Draw Type	Collected On	Result	UOM
	KS08					
51480	51480-1-KIT-KS08	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 2	Flush180	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-1-KIT-KS08	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 2	Initial	11-JUN-16	1.000	ppb
51480	51480-1-KIT-KS09	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 3	Flush180	11-JUN-16	11.400	ppb
51480	51480-1-KIT-KS09	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 3	Flush180	11-JUN-16	13.200	ppb
51480	51480-1-KIT-KS09	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 3	Flush180	11-JUN-16	5.210	ppb
51480	51480-1-KIT-KS09	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 3	Flush180	11-JUN-16	8.700	ppb
51480	51480-1-KIT-KS09	Main- 1975 Bldg, Kitchen, Sink 3	Initial	11-JUN-16	7.560	ppb
51480	51480-2-HAL-BF02	main -1975 bldg., by room 202, fountain 2	Flush180	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-2-HAL-BF02	main -1975 bldg., by room 202, fountain 2	Flush180	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-2-HAL-BF02	main -1975 bldg., by room 202, fountain 2	Flush180	25-FEB-22	1.690	ug/L
51480	51480-2-HAL-BF02	main -1975 bldg., by room 202, fountain 2	Flush180	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-2-HAL-BF02	main -1975 bldg., by room 202, fountain 2	Initial	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-3-HAL-BF03	main- 1975 bldg., by room 302, fountain	Flush180	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-3-HAL-BF03	main- 1975 bldg., by room 302, fountain	Flush180	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-3-HAL-BF03	main- 1975 bldg., by room 302, fountain	Flush180	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-3-HAL-BF03	main- 1975 bldg., by room 302, fountain	Initial	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-BF01	main-1975 bldg., by elevator, fountain	Flush180	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-BF01	main-1975 bldg., by elevator, fountain	Flush180	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-BF01	main-1975 bldg., by elevator, fountain	Flush180	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-BF01	main-1975 bldg., by elevator, fountain	Flush180	25-FEB-22	1.000	ug/L
51480	51480-1-HAL-BF01	main-1975 bldg., by elevator, fountain	Initial	25-FEB-22	1.000	ug/L