



May 5, 2023

NOBLE - BAKER HS

2710 E 89TH ST, Chicago IL 60617.

Dear **NOBLE - BAKER HS** families,

In 2016, Chicago Public Schools (CPS) began sampling for lead in drinking water from all schools across the district. Our top priority is the health and safety of our students and staff, and this testing was initiated out of an abundance of caution to ensure the water in our schools is safe.

Per the Environmental Protection Agency's (EPA) guidance on lead in drinking water, lead concentrations in drinking water should not exceed 15 parts per billion (ppb). Per the Illinois Department of Public Health (IDPH) guidance, lead concentrations in drinking water shall not exceed 5 ppb. For fixtures that have sample results equal to or above the Illinois Department of Public Health's standard of 5 ppb. These fixtures have been taken out of service until the issue is addressed and the fixture has been retested. No fixture will be returned to service until the Illinois Department of Public Health standard for lead in drinking water is met. Chicago's water supply is free of lead when it leaves the treatment plant. However, lead can be found in some interior plumbing fixtures and materials, and lead found in tap water usually comes from the corrosion of these items. This explains why some fixtures return with elevated results. The issue is not system-wide, but it is specific to the fixtures or pipes that will be addressed through the remediation plan.

Federal guidance indicates that children under the age of six are at the highest risk for harmful lead exposure, and they can be exposed to lead from a variety of sources, including paint, soil and even some consumer products. If you are concerned about your child's possible lead exposure risks, the Chicago Department of Public Health (CDPH) recommends going to your pediatrician or one of the local health care providers listed in the attachment for testing. Additionally, CDPH's lead hotline can address any health-related questions you may have or help you in deciding whether to have your child tested; for questions or more information, please call 312-747-5323. For additional information about lead and children, visit www.cdc.gov/lead.

The safety of your children is our highest priority, and we are doing everything in our power to address this situation in a quick and thorough manner. We will continue to keep you and your family informed throughout this process.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads "Richard J. Schleyer".

Richard J. Schleyer

Director of Environmental Health and Safety

Chicago Public Schools



May 5, 2023

NOBLE - BAKER HS

2710 E 89TH ST, Chicago IL 60617.

Estimadas familias de **NOBLE - BAKER HS:**

En 2016, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) comenzaron a inspeccionar el agua potable de las escuelas del distrito en búsqueda de plomo. Nuestra primera prioridad es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, y estas pruebas se iniciaron para ser precavidos y confirmar que el agua en nuestras escuelas estuviera segura.

Según las directrices de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, según sus siglas en inglés) en cuanto al plomo en el agua potable la concentración de plomo en el agua potable no debe exceder 15 partes por mil millones (ppb, según sus siglas en inglés). Según las directrices del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, según sus siglas en inglés), las concentraciones de plomo en el agua potable no deben exceder 5 ppb.

Las instalaciones que al ser examinadas demostraron resultados que igualen o sobrepasaran el estándar del IDPH de 5 ppb han sido removidas de servicio hasta que el asunto sea resuelto y la instalación haya sido reexaminada. Ninguna instalación será regresada al servicio hasta que cumpla con los estándares de plomo en el agua del IDPH.

El agua de Chicago no contiene plomo al salir de la planta de tratamiento. Sin embargo, se puede encontrar plomo en algunas instalaciones y materiales de plomería interiores, y el plomo encontrado en el agua de pluma normalmente surge de la corrosión en estos artículos. Esto explica por qué algunas instalaciones regresan con resultados elevados. El asunto no está generalizado en el sistema, sino que es específico para instalaciones o tuberías que serán trabajadas por el plan de remediación.

Las directrices federales indican que los niños de menos de seis años sufren el mayor riesgo de exposición dañina al plomo, y pueden ser expuestos al plomo de una variedad de fuentes, que incluyen la pintura, el terreno y hasta algunos productos para el consumidor. Si está preocupado sobre los riesgos posibles de ser expuesto al plomo, el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) recomienda ir a su pediatra o uno de los proveedores de atención médica locales incluidos en el anexo para que sea examinado. Adicionalmente, la línea directa sobre el plomo del CDPH puede responder a cualquier pregunta de salud que tenga o ayudarlo y a decidir si hacerle una prueba a su niño; para preguntas o más información sobre el plomo y los niños, visite <https://www.cdc.gov/nceh/lead/>.

La seguridad de sus niños es nuestra primera prioridad, y estamos haciendo todo lo posible para responder a esta situación lo más rápida y rigurosamente posible. Continuaremos a mantenerlos a ustedes y sus familias informadas durante este proceso.

Sinceramente,

A handwritten signature in black ink that reads "Richard J. Schleyer".

Richard J. Schleyer
Director de Salud y Seguridad Ambientales
Escuelas Públicas de Chicago

Facility ID	Fixture Type	Fixture Location	Sample Number	Draw Type	Collected On	Result	UOM
51627		Across 138		Flush180	10/21/2016	0.360	ppb
51627		Across 138		Flush180	10/21/2016	0.500	ppb
51627		Across 138		Flush180	10/21/2016	0.450	ppb
51627		Across 138		Flush180	10/21/2016	0.500	ppb
51627		Across 138		Initial	10/21/2016	0.280	ppb
51627		Fountain in GYM		Flush180	10/21/2016	0.700	ppb
51627		Fountain in GYM		Flush180	10/21/2016	0.820	ppb
51627		Fountain in GYM		Flush180	10/21/2016	0.700	ppb
51627		Fountain in GYM		Flush180	10/21/2016	0.710	ppb
51627		Fountain in GYM		Initial	10/21/2016	1.100	ppb
51627		GYM		Flush180	10/21/2016	0.920	ppb
51627		GYM		Flush180	10/21/2016	1.200	ppb
51627		GYM		Flush180	10/21/2016	0.970	ppb
51627		GYM		Flush180	10/21/2016	0.990	ppb
51627		GYM		Initial	10/21/2016	0.990	ppb
51627		Kitchen NE Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	0.280	ppb
51627		Kitchen NE Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	0.250	ppb
51627		Kitchen NE Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	0.200	ppb
51627		Kitchen NE Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	0.390	ppb
51627		Kitchen NE Wall Left Sink		Initial	10/21/2016	2.400	ppb
51627		Left Fountain		Flush180	10/21/2016	0.320	ppb
51627		Left Fountain		Flush180	10/21/2016	0.370	ppb
51627		Left Fountain		Flush180	10/21/2016	0.560	ppb
51627		Left Fountain		Flush180	10/21/2016	0.510	ppb
51627		Left Fountain		Initial	10/21/2016	0.250	ppb
51627		Left Fountain Across 184A		Flush180	10/21/2016	1.100	ppb
51627		Left Fountain Across 184A		Flush180	10/21/2016	1.700	ppb
51627		Left Fountain Across 184A		Flush180	10/21/2016	2.100	ppb
51627		Left Fountain Across 184A		Flush180	10/21/2016	3.000	ppb
51627		Left Fountain Across 184A		Initial	10/21/2016	1.800	ppb
51627		Left Fountain Across 400		Flush180	10/21/2016	6.700	ppb
51627		Left Fountain Across 400		Flush180	10/21/2016	8.000	ppb
51627		Left Fountain Across 400		Flush180	10/21/2016	5.300	ppb
51627		Left Fountain Across 400		Flush180	10/21/2016	4.000	ppb
51627		Left Fountain Across 400		Initial	10/21/2016	3.200	ppb
51627		Left Fountain Next to 304		Flush180	10/21/2016	1.800	ppb
51627		Left Fountain Next to 304		Flush180	10/21/2016	1.600	ppb
51627		Left Fountain Next to 304		Flush180	10/21/2016	1.400	ppb
51627		Left Fountain Next to 304		Flush180	10/21/2016	1.800	ppb
51627		Left Fountain Next to 304		Initial	10/21/2016	1.900	ppb
51627		Left Fountain across 239		Flush180	10/21/2016	0.660	ppb
51627		Left Fountain across 239		Flush180	10/21/2016	0.610	ppb
51627		Left Fountain across 239		Flush180	10/21/2016	0.640	ppb
51627		Left Fountain across 239		Flush180	10/21/2016	0.610	ppb
51627		Left Fountain across 239		Initial	10/21/2016	0.430	ppb
51627		Left Fountain across 314		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Left Fountain across 314		Flush180	10/21/2016	0.065	ppb
51627		Left Fountain across 314		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Left Fountain across 314		Flush180	10/21/2016	0.063	ppb
51627		Left Fountain across 314		Initial	10/21/2016	0.072	ppb
51627		Left Fountain in Lunchroom		Flush180	10/21/2016	4.700	ppb
51627		Left Fountain in Lunchroom		Flush180	10/21/2016	6.400	ppb
51627		Left Fountain in Lunchroom		Flush180	10/21/2016	5.300	ppb
51627		Left Fountain in Lunchroom		Flush180	10/21/2016	5.300	ppb
51627		Left Fountain in Lunchroom		Initial	10/21/2016	7.300	ppb
51627		Left Fountain near 213		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Left Fountain near 213		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Left Fountain near 213		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Left Fountain near 213		Initial	10/21/2016	0.690	ppb
51627		Left Fountain near 229		Flush180	10/21/2016	0.330	ppb
51627		Left Fountain near 229		Flush180	10/21/2016	0.450	ppb
51627		Left Fountain near 229		Flush180	10/21/2016	0.420	ppb
51627		Left Fountain near 229		Flush180	10/21/2016	0.500	ppb
51627		Left Fountain near 229		Initial	10/21/2016	0.180	ppb
51627		Left Fountain near RM 111	20L1557-02	Flush180	12/18/2020	1.000	ug/L
51627		Left Fountain near RM 111		Flush180	10/21/2016	0.340	ppb



Facility ID	Fixture Type	Fixture Location	Sample Number	Draw Type	Collected On	Result	UOM
51627		Left Fountain near RM 111		Flush180	10/21/2016	0.360	ppb
51627		Left Fountain near RM 111		Flush180	10/21/2016	0.350	ppb
51627		Left Fountain near RM 111		Flush180	10/21/2016	0.360	ppb
51627		Left Fountain near RM 111	20L1557-01	Initial	12/18/2020	1.000	ug/L
51627		Left Fountain near RM 111		Initial	10/21/2016	0.170	ppb
51627		Left Fountain next to 490	20L1557-04	Flush180	12/18/2020	2.340	ug/L
51627		Left Fountain next to 490		Flush180	10/21/2016	0.220	ppb
51627		Left Fountain next to 490		Flush180	10/21/2016	0.190	ppb
51627		Left Fountain next to 490		Flush180	10/21/2016	0.200	ppb
51627		Left Fountain next to 490	20L1557-03	Initial	12/18/2020	2.060	ug/L
51627		Left Fountain next to 490		Initial	10/21/2016	0.180	ppb
51627		Left Fountains near 204		Flush180	10/21/2016	1.300	ppb
51627		Left Fountains near 204		Flush180	10/21/2016	0.920	ppb
51627		Left Fountains near 204		Flush180	10/21/2016	1.100	ppb
51627		Left Fountains near 204		Flush180	10/21/2016	0.890	ppb
51627		Left Fountains near 204		Initial	10/21/2016	1.700	ppb
51627		Left of 144		Flush180	10/21/2016	1.600	ppb
51627		Left of 144		Flush180	10/21/2016	0.980	ppb
51627		Left of 144		Flush180	10/21/2016	1.600	ppb
51627		Left of 144		Flush180	10/21/2016	0.910	ppb
51627		Left of 144		Initial	10/21/2016	1.300	ppb
51627		Middle Kitchen Sink		Flush180	10/21/2016	0.300	ppb
51627		Middle Kitchen Sink		Flush180	10/21/2016	0.270	ppb
51627		Middle Kitchen Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Middle Kitchen Sink		Flush180	10/21/2016	0.400	ppb
51627		Middle Kitchen Sink		Initial	10/21/2016	0.620	ppb
51627		NE Wall Right Sink		Flush180	10/21/2016	0.650	ppb
51627		NE Wall Right Sink		Flush180	10/21/2016	0.420	ppb
51627		NE Wall Right Sink		Flush180	10/21/2016	11.000	ppb
51627		NE Wall Right Sink		Flush180	10/21/2016	0.200	ppb
51627		NE Wall Right Sink		Initial	10/21/2016	7.300	ppb
51627		Right Fountain		Flush180	10/21/2016	0.470	ppb
51627		Right Fountain		Flush180	10/21/2016	0.450	ppb
51627		Right Fountain		Flush180	10/21/2016	0.490	ppb
51627		Right Fountain		Flush180	10/21/2016	0.630	ppb
51627		Right Fountain		Initial	10/21/2016	0.800	ppb
51627		Right Fountain Across 184A		Flush180	10/21/2016	3.100	ppb
51627		Right Fountain Across 184A		Flush180	10/21/2016	1.600	ppb
51627		Right Fountain Across 184A		Flush180	10/21/2016	3.300	ppb
51627		Right Fountain Across 184A		Flush180	10/21/2016	1.700	ppb
51627		Right Fountain Across 184A		Initial	10/21/2016	6.200	ppb
51627		Right Fountain Across 400		Flush180	10/21/2016	1.600	ppb
51627		Right Fountain Across 400		Flush180	10/21/2016	3.700	ppb
51627		Right Fountain Across 400		Flush180	10/21/2016	5.900	ppb
51627		Right Fountain Across 400		Flush180	10/21/2016	8.400	ppb
51627		Right Fountain Across 400		Initial	10/21/2016	2.100	ppb
51627		Right Fountain across 314		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Right Fountain across 314		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Right Fountain across 314		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Right Fountain across 314		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Right Fountain across 314		Initial	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Right Fountain in Lunchroom		Flush180	10/21/2016	4.700	ppb
51627		Right Fountain in Lunchroom		Flush180	10/21/2016	4.800	ppb
51627		Right Fountain in Lunchroom		Flush180	10/21/2016	8.300	ppb
51627		Right Fountain in Lunchroom		Flush180	10/21/2016	4.400	ppb
51627		Right Fountain in Lunchroom		Initial	10/21/2016	7.200	ppb
51627		Right Fountain near 204		Flush180	10/21/2016	1.700	ppb
51627		Right Fountain near 204		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Right Fountain near 204		Flush180	10/21/2016	1.300	ppb
51627		Right Fountain near 204		Flush180	10/21/2016	2.800	ppb
51627		Right Fountain near 204		Initial	10/21/2016	2.900	ppb
51627		Right Fountain near 229		Flush180	10/21/2016	0.560	ppb
51627		Right Fountain near 229		Flush180	10/21/2016	0.380	ppb
51627		Right Fountain near 229		Flush180	10/21/2016	0.470	ppb
51627		Right Fountain near 229		Flush180	10/21/2016	0.440	ppb
51627		Right Fountain near 229		Initial	10/21/2016	0.400	ppb
51627		Right Fountain near RM 111		Flush180	10/21/2016	0.390	ppb
51627		Right Fountain near RM 111		Flush180	10/21/2016	0.330	ppb
51627		Right Fountain near RM 111		Flush180	10/21/2016	0.390	ppb
51627		Right Fountain near RM 111		Flush180	10/21/2016	0.400	ppb

Facility ID	Fixture Type	Fixture Location	Sample Number	Draw Type	Collected On	Result	UOM
51627		Right Fountain near RM 111		Initial	10/21/2016	0.240	ppb
51627		Right across 238		Flush180	10/21/2016	0.680	ppb
51627		Right across 238		Flush180	10/21/2016	0.650	ppb
51627		Right across 238		Flush180	10/21/2016	0.670	ppb
51627		Right across 238		Flush180	10/21/2016	0.720	ppb
51627		Right across 238		Initial	10/21/2016	0.550	ppb
51627		Right fountain next to 304		Flush180	10/21/2016	1.900	ppb
51627		Right fountain next to 304		Flush180	10/21/2016	1.800	ppb
51627		Right fountain next to 304		Flush180	10/21/2016	2.100	ppb
51627		Right fountain next to 304		Flush180	10/21/2016	2.100	ppb
51627		Right fountain next to 304		Initial	10/21/2016	2.400	ppb
51627		SW Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		SW Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	0.083	ppb
51627		SW Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		SW Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		SW Wall Left Sink		Initial	10/21/2016	0.180	ppb
51627		SW Wall Middle Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		SW Wall Middle Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		SW Wall Middle Sink		Flush180	10/21/2016	0.220	ppb
51627		SW Wall Middle Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		SW Wall Middle Sink		Initial	10/21/2016	1.000	ppb
51627		SW Wall Right Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		SW Wall Right Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		SW Wall Right Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		SW Wall Right Sink		Initial	10/21/2016	0.170	ppb
51627		Sink in Lunchroom		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Sink in Lunchroom		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Sink in Lunchroom		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		Sink in Lunchroom		Initial	10/21/2016	0.630	ppb
51627		Sink in Teachers Lounge		Flush180	10/21/2016	0.920	ppb
51627		Sink in Teachers Lounge		Flush180	10/21/2016	1.300	ppb
51627		Sink in Teachers Lounge		Flush180	10/21/2016	0.560	ppb
51627		Sink in Teachers Lounge		Flush180	10/21/2016	0.580	ppb
51627		Sink in Teachers Lounge		Flush180	10/21/2016	1.700	ppb
51627		Sink in Teachers Lounge		Flush180	10/21/2016	2.300	ppb
51627		Sink in Teachers Lounge		Flush180	10/21/2016	1.200	ppb
51627		Sink in Teachers Lounge		Flush180	10/21/2016	1.900	ppb
51627		Sink in Teachers Lounge		Initial	10/21/2016	0.650	ppb
51627		Sink in Teachers Lounge		Initial	10/21/2016	1.600	ppb
51627		W Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	0.076	ppb
51627		W Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	0.076	ppb
51627		W Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	0.091	ppb
51627		W Wall Left Sink		Flush180	10/21/2016	0.120	ppb
51627		W Wall Left Sink		Initial	10/21/2016	3.300	ppb
51627		W Wall Right Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		W Wall Right Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		W Wall Right Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		W Wall Right Sink		Flush180	10/21/2016	1.000	ppb
51627		W Wall Right Sink		Initial	10/21/2016	1.300	ppb